



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.03.493.П.026101.04.08** от **07.04.2008**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
**Приборы отопительные стальные VOGEL & NOOT (согласно приложению),
крепеж и комплектующие**

изготовленная в соответствии

с Декларацией соответствия производителя, Технической информацией,
Сертификатами регистрации BSI № FM 510421, FM 33796, Контрактом на
поставку № 3/2007 от 09.02.2007г.

СООТВЕТСТВУЕТ (исполнительный орган) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов).

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных
веществ в воздухе рабочей зоны"; ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

"Rettig Austria GmbH" ("Реттиг Австрия ГмбХ")*

Австрия

Vogel u. Noot Strasse 4 A-8661 Wartberg, Austria

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Реттиг Варме Рус"

Россия

Москва, ул. Прянишникова, д. 23-А, оф. 42

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол исследований ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве" № 128 от 24.01.2008г.; Экспертное заключение № 03051-03 от
07.02.2008 г. ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве»

*филиалы: согласно приложению

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения

№ 77.01.03.493.П.008170.02.08 от 08.02.2008г.

№1729644

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

Гигиенический
норматив

Радиаторы изготовлены из стали холодного проката, снаружи покрыты лакокрасочным покрытием RAL 9016 (наносится электростатическим напылением). Представляют собой конструкцию из панелей (с оребрением или без него), верхних решеток, боковых панелей, с вентилями или без. Устанавливаются в одно- и двухтрубных системах. Рабочий температурный режим до 110 гр.С

в моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения

Область применения:

в системах отопления зданий и сооружений различного назначения (серия VOGEL&NOOT HYGIENE (V, VM) для лечебно-профилактических учреждений)

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Соблюдение требований Инструкции по установке изделий. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03

Информация, наносимая на этикетку:

наименование продукции, предприятие (страна) производитель, типоразмер, дата производства, условия эксплуатации, транспортирования, утилизации

Заключение действительно до
08.02.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(административное территориальное отделение)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

77.01.03.493.П.026101.04.08 07.04.2008

№

от

Приборы отопительные стальные:

панельные радиаторы

VOGEL&NOOT COMPACT (K)
VOGEL&NOOT T6 (VM)
VOGEL&NOOT VENTIL (KV)
VOGEL&NOOT PLAN T6 (PM)
VOGEL&NOOT PLAN MULTI (P)
VOGEL&NOOT HYGIENE (V, VM)
VOGEL&NOOT VERTICAL
VOGEL&NOOT MODERNIZATION

трубчатые радиаторы

KASAI, LOWA-VM, FULDA/FULDA-VM, VELINO, SEINE/SEINE-V,
LOKOLO, CAVALLY/CAVALLY-VM, BAWA/BAWA-VM /BAWA-T VM,
ARUN Twin, FATALA, MOSEL, OKANO-VM, OHIO/OHIO-VSM/OHIO-VHM

конвекторные радиаторы

KONTEC (KK, KK-S, KS, KH)
VONARIS (VHV, VHV-S, VSV)
VONARIS-M (VSV-M, VHV-M)

*филиалы: "Vogel & Noot Wärmetechnik AG" ("Фогель & Ноот Варметехник АГ"), Gustav Kramer
Strasse 5, A-8605 Kapfenberg, Австрия;

- "VNH Fabryka Grzejnikow Sp. z o.o." ("ВНХ Фабрика Гжейников Сп. з о.о."), Ul. Budowlanych 10, 78-
600 Walcz, Польша;

- "Rettig Hungary Kft" ("Реттиг Хангэри Кфт"), H-9200 Mosonmagyaróvár Kahne Ede Ter 2, Венгрия

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Глизиенко В.М.

Филатов Н.Н.

