



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и  
благополучия человека по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

от

77.01.06.485.П.032306.09.05

07.09.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Трубопроводная арматура: клапаны регулирующие, тип "BALLOREX"; краны шаровые, тип "BALLOMAX"

изготовленная в соответствии  
сертификат BVQI № 144096A от 10.07.91г.

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

МУ 2.1.4.783-99 Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, технологий, используемых в системах водоснабжения",  
ГН 2.3.3.972-00 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения

Контроль качества"

Организация-изготовитель  
фирма "BROEN A/S"

Дания

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения  
фирма "BROEN A/S", Дания

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

протокол испытания ГИЦ питьевой воды № 649/05 от 25.08.2005г.,

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции от 02.09.2005г.

№0320329

## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Железо общее	0,3 мг/л
Марганец	0,1 мг/л
Формальдегид	0,05 мг/л
Перманганатная окисляемость	5,0 мг/л
Медь	1,0 мг/л
Никель	0,1 мг/л
Олово	2,0 мг/л
Свинец	0,03 мг/л
Хром общий	0,05 мг/л
Цинк	1,0 мг/л

Область применения:

**в системах питьевого водоснабжения**

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

**в соответствии с рекомендациями изготовителя**

Информация, наносимая на этикетку:

**страна, изготовитель, наименование продукции**

Заключение действительно до **4 сентября 2010 года**

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



**ФИЛАТОВ Н.Н.**

Подпись

**Глиненко В.М.**

