



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№ РРС 00-046692

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Арматура промышленная трубопроводная согласно перечню
в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): 37 4200

Изготовитель (поставщик): Общество с ограниченной ответственностью
"Муромский завод трубопроводной арматуры" (Владимирская обл.,
г. Муром, Раднзаводское шоссе, 10).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация, заключение
экспертизы промышленной безопасности ЗАО НПО "Техкрайэнерго"
№ 14-ТУ-(НХ)2631-2011.

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемой арматуры
требованиям промышленной безопасности Российской Федерации.
2. Применение поставляемой арматуры на опасных производственных
объектах, связанных с обращением взрывопожароопасных и химически
опасных веществ, в соответствии с условиями, ограничениями
и требованиями технической документации.
3. Электротехнические устройства, входящие в состав поставляемой
арматуры и устанавливаемые во взрывоопасных зонах, требующих
применения взрывозащищенного электрооборудования, должны иметь
российские сертификаты соответствия требованиям взрывобезопасности
и разрешение на применение.

Срок действия разрешения до 19.01.2017

Дата выдачи 19.01.2012



Заместитель руководителя
С.Г. Радионова

AB 070990

ПРИЛОЖЕНИЕ

к разрешению № РРС 00-046692 от 19.01.2012
(без разрешения недействительно)

ПЕРЕЧЕНЬ

разрешенной к применению арматуры:

№ п/п	Наименование арматуры	Технические условия
1.	Клапаны стальные регулирующие с ручным управлением и под привод DN 50 - 300, PN 1,6 + 25	ТУ 3742-006-43179794-2010
2.	Клапаны стальные запорные с ручным управлением и под привод DN 50 - 600, PN 1,6 + 25	
3.	Клапаны стальные регулирующие с ручным управлением и под привод DN 10 - 50, PN 1,6 + 40	ТУ 3742-007-43179794-2009
4.	Клапаны стальные запорные с ручным управлением и под привод DN 10 - 50, PN 1,6 + 40	



Заместитель руководителя
С.Г. Радинова

18 016241